



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018.
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400.
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 23/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко**

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора города Новочеркасска по пожарному надзору от «10» января 2019 года № 23, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» января 2019 г. по «08» февраля 2019 г., проведена плановая выездная проверка Шаровым Сергеем Игоревичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества № 1», расположенных по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108 В, совместно с директором МБУ ДО ЦТТ № 1 – Галенко Натальей Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение соответствия кабельных линий системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении	ст. 4, ст. 6, ст. 82, ч. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.04.2020	

	времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе.			
2.	Отсутствует годовой план-график, регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	06.04.2020	
3.	Отсутствует подтверждения соответствия кабельных линий системы оповещения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе.	ст. 4, ст. 6, ст. 82, ч. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	06.04.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного

жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
С.И. Шаров
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«11» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор Галенко Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

«11» февраля 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору