



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (8635) 224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Предписание № 68/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «08» июня 2020 года № 23, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» июня 2020 г. по «07» июля 2020 г., проведена плановая выездная проверка Сапрыкиным Василием Анатольевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества № 1», расположенных по адресу: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108 В, совместно с директором МБУ ДО ЦТТ № 1 – Галенко Натальей Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует подтверждение соответствия кабельных линий системы обнаружения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных ею	ст. 4, ст. 6, ст. 82, ч. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.05.2021	

	функций в учебном корпусе.			
2.	Отсутствует подтверждение соответствия кабельных линий системы оповещения пожара на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения предназначенных ею функций в учебном корпусе.	ст. 4, ст. 6, ст. 82, ч. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	24.05.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Новочеркаску

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ростовской области В.А. Сапрыкин

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

«07» июля 2020 г.

Директор МБУ ДО ЦТТ № 1 Н.А. Галенко

(должность, фамилия, инициалы)

